

Invånarinitiativ; Hälsovårdscentralens trappor

Tekniska nämnden 20.11.2024 § 121
482/00.01.07/2024

Staden har mottagit ett invånarinitiativ, i vilket det föreslås, att det till höger om hälsovårdscentralens huvudtrappa skulle byggas en längre ramp, så att man till exempel kan komma med en rollator direkt till den övre avsatsen.

Att bygga en ramp vid trappan är inget beaktansvärt alternativ. Höjdskillnaden mellan den övre avsatsen och marknivån är cirka 1500 mm. Enligt bestämmelserna får en ramp, som byggs utomhus inte ha en större lutning än 5% om höjdskillnaden är mera än 1000 mm. Rampens längd skulle bli cirka 30 m utan viloplan.

I mitten av trappan har det monterats en handledare för att förbättra situationen. Den bredvid trapporna varande hissens skick ska övervakas bättre i fortsättningen. Ett serviceföretag sköter hissen enligt ett underhållsavtal.

Ingången till hälsovårdscentralen har också tryggats på ett annat sätt. På byggnadens östra sida finns den så kallade ambulansplanen varifrån det finns en direkt ingång till byggnaden utan nivåskillnader. Dessutom finns det på norra sidan en brantare ramp men användningen av den kräver en assistent.

Nämnden konstaterar med beaktan av det ovan nämnda, att det inte är ändamålsenligt att bygga en ramp vid huvudtrappan.

/

Som bilagor invånarinitiativet och ett utdrag ur statsrådets förordning gällande byggnadernas tillgänglighet.

Förslag (Lindholm)	Tekniska nämnden beslutar, att det inte byggs en ramp vid hälsovårdscentralens huvudtrappa
Ärandets behandling	Föredraganden ändrade sitt förslag med ett tillägg om att hissen förses med ordentliga anvisningar och skyltar.
Beslut	Det ändrade förslaget godkändes.
Tilläggsuppgifter	Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272